

Udstedt: 2019-07-08
Gyldig til: 2022-07-01

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Vægbeklædning til vådrum.

Betegnelse:

Fibo vandtæt plade beklædning til vægge i vådrum

GODKENDELSESINDEHAVER:

Fibo-Trespo A/S
Industriveien 2
N-4580 Lyngdal
Telefon +47 38 34 33 00
E-mail ordre@fibosystem.com
Internet www.fibo.no

AGENT/FORHANDLER:

A. Rindom A/S
Gammelager 3
2605 Brøndby
Telefon 43 96 22 11
Telefax 43 63 17 24
E-mail rindom@rindom.dk
Internet www.rindom.dk

MÆRKNING:

De materialer, som medgår til opbygning af vægbeklædningen, skal leveres i emballage, der er mærket med betegnelse i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER:

1. Der er med godkendelsen taget stilling til vægbeklædningens anvendelse på steder, hvor påvirkningerne antager et omfang, som er vanligt i boliger.
2. Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:
 - samme sagsnummer
 - udstedelsesdato 2016-07-01
 - udløbsdato 2019-07-01

BESKRIVELSE:

Fibo vandtæt pladebeklædning til vægge i vådrum består af:

- træskelet af mindst 48 × 98 mm træstolper med en indbyrdes afstand på 600 mm, fastgjort til underlaget med skruer egnet til underlaget, og mindst 48 × 98 mm løsholter med indbyrdes afstand på 800 mm, fastgjort til stolperne og underlaget med skruer
 - 0,2 mm polyethylenfolie opsat på væggenes skelet i den våde zone
 - Fibo Baderumspanel, en 10,2 mm tyk plade af krydsfiner, der på begge sider er beklædt med højtryksslaminat, opsat på polyethylenfolie, fastgjort til træskelet med 35 mm skruer pr. 200 mm
- Panelemerne er forsynet med Aqualock låsesystem med fæ og not som anvendes ved pladesamlinger. I indvendige og udvendige hjørnesamlinger anvendes specialprofiler til samling af pladerne. Alle plade- og hjørnesamlinger fuges med silikonefugemasse
- forsegling omkring rørgennemføringer og langs gulv med silikonefugemasse. Rørgennemføringer skal desuden udføres med gennemføringsbøsninger

Fibo vandtæt pladebeklædning til vægge i vådrum opfylder kravene i MK *prøvnings- og godkendelsesbetingelser til vægbeklædninger til vådrum*, MK 7.00/012.

GODKENDELSE:

Fibo vandtæt pladebeklædning til vægge i vådrum godkendes i henhold til BR2018 Kapitel 14 §339 anvendt i baderum, wc-rum med gulvafløb og andre vådrum såvel i som uden for den vandbelastede del af rummet.


Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Opsætningsarbejdet skal foregå i nøje overensstemmelse med anvisningerne i "Fibo – Trespo vådrumspaneler", version B-112-0516 fra A.Rindom A/S.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. vandtætheden af Fibo baderumspanelet samt pladesamlinger
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.



Thomas Bruun